

UDVIDET DRILKEVANDSKONTROL
MED ORGANISKE MIKROFORURENINGER

R. DON'S

VANDANALYTISK LABORATORIUM
NÆRUMGÅRDSVEJ 7
POSTBOX 49
2850 NÆRUM
TELEFON 45 80 31 33



Høvelte Vandværk
Rentvand, værk

Analyserapport nr. 72009

14. december 2007

Prøvedato: 07.11.2007 kl. 09:35

Blad 3 af 4

UNDERLEVERANCER	RESULTAT	Vandkvalitets- krav 1)	METODE	S _T	
Atrazin	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Bentazon	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Cyanazin	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
2,4-D	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Desethylatrazin	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Desisopropylatrazin	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
2,4-dichlorphenol	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
4-Chlor-2-methylphenol	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Dichlorprop	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Dimethoat	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Dinoseb	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
DNOC	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Hexazinon	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Hydroxyatrazin	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Isoproturon	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
MCPA	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Mechlorprop	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Metamitron	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Pendimethalin	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Simazin	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Terbutylazin	µg/l	<0.010	0.1	LC/MS	15 %
Kulbrintefraktion Benzen-C10*	µg/l	<2.0		GC/FID	20
Kulbrintefraktion C10-C25*	µg/l	<8.0		GC/FID	25
Kulbrintefraktion C25-C35*	µg/l	<10		GC/FID	35
1-methyl-3-ethylbenzen (C9-aromat)*	µg/l	<0.020		GC/MS, P&T	10 %
1,2,4-trimethylbenzen (C9-aromat)*	µg/l	0.027		GC/MS, P&T	10 %
1,3,5-trimethylbenzen (C9-aromat)*	µg/l	<0.020		GC/MS, P&T	9,2 %
Benzen	µg/l	<0.020	1	GC/MS, P&T	7,4 %
Toluen	µg/l	<0.020		GC/MS, P&T	8,9 %
Ethylbenzen	µg/l	<0.020		GC/MS, P&T	9,4 %
M+P-xylen	µg/l	<0.020		GC/MS, P&T	7,3 %
O-xylen	µg/l	<0.020		GC/MS, P&T	7,4 %
Naphthalen	µg/l	<0.020	2	GC/MS, P&T	16 %
Trichlormethan (Chloroform)	µg/l	<0.020	1	GC/MS, P&T	6,2 %
1,1,1-Trichlorethan	µg/l	<0.020	1	GC/MS, P&T	6,9 %
Tetrachlormethan	µg/l	<0.020	1	GC/MS, P&T	7,0 %
Trichlorethen (Trichlorethylen)	µg/l	<0.020	1	GC/MS, P&T	7,5 %
Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen)	µg/l	<0.020	1	GC/MS, P&T	9,2 %
1,2-Dichlorethan	µg/l	<0.020	1	GC/MS, P&T	5,1 %

1) Se bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

* uden for akkreditering

Cyanid og Organiske mikroforureninger er bestemt af Eurofins under akk.nr. 168
reg.nr. 818050, prøvenr. 26012941, kopi af rapport kan rekvireres.

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke målelig S_T: Total fejl

Underskrift

